

## 認定書

愛知県名古屋市中村区太閤四丁目 2 番 8 号

藤吉工業株式会社


代表取締役社長 加藤 靖始

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第 13 条第 1 項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

令和 3 年 3 月 4 日

国土交通省中部地方整備局長

堀田 治



記

## 1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理対象人員 (人)	日平均汚水量 (m <sup>3</sup> /日)
5-21-H-004	フジヨシ浄化槽 FTZ-1A 型	茨城県北茨城市磯原町上相田 1099-46 日東電気株式会社磯原工場 栃木県日光市足尾町4447 足尾化学工業株式会社 滋賀県甲賀市水口町下山40-1 株式会社吉中化成 沖縄県うるま市具志川 3445 有限会社三和工業	建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合する担体流動ろ過循環方式	51~804	2.55~40.2
5-21-H-004-1	フジヨシ浄化槽 FTZ-2A 型			51~1616	29.0~80.8
5-21-H-004-2	フジヨシ浄化槽 FTZ-3A 型			51~2380	31.6~119.0

## 2. 別添図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書

※(2)~(5)については OEM 元の製品に係る添付図書